



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRMV-RJ

Resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 01 – Pregão Eletrônico nº 08/2023 do CRMV-RJ, suscitado pela empresa Acompany System, em 10/10/2023.

Pergunta 1: Com relação ao item 4, “Forma de onda em saída: Sinusóide”, entendemos que se refere a onda senoidal pura em modo bateria. Estamos corretos em nosso entendimento?

Resposta 1 – Sim, o entendimento está correto.

Pergunta 2: Com relação a amostra física, esta é obrigatória ou bastará o envio do catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado?

Resposta 2 – Informo que a resposta consta no item 8 c/c o item 10 do Edital.

Carla Simone Pereira de Paula
Pregoeira
Matrícula nº 053

Rua da Alfândega, 91/ 14º Andar – Centro – CEP 20070-003 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.:(21) 2576-7281 – Fax: (21) 2576-7844 - crmvrj@crmvrj.org.br – www.crmvrj.org.br